



Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel. 182077202
Fax. 182000879

Bukowina Tatrzańska, 31 maja 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,

że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 55/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31 maja 2019 r.), znak: HK-91-431-99-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg lokalny, zaopatrujący w wodę Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (za wyjątkiem splukiwania toalet, działań PPOŻ).

Próba została pobrana w dniu 28 maja 2019 r..

Badania przeprowadzone wykazały przekroczenia:

Oznaczenie	Wynik (jtk)	Wartości dopuszczalne, jednostka
Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe)	27 (17;44)*	0 (jtk/100ml)

Enterokoki (paciorkowce kałowe) – większość z tych gatunków jest pochodzenia kałowego i w wielu wypadkach może być używana za specyficzne wskaźniki zanieczyszczeń kałem ludzkim oraz zwierzęcym.

Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód mogą być bardzo poważne, gdyż mogą powodować choroby przewodu pokarmowego lub choroby zakaźne.

W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów bakteriologicznych, zarządcy wodociągów mają obowiązek podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody, aby w jak najszybszym czasie zniwelować potencjalne zagrożenia zdrowotne niesione przez wodę zanieczyszczoną mikrobiologicznie.

z up. Wójta
Kierownik Referatu Środowiska
i Gospodarki Odpadami
mgr inż. Alina Poray Zbrozej