



## INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,

że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 106/2019 z dnia 15 października 2019 r., znak: HK-91-431-166-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez Spółkę Wodno-Wodociągową „Źródło Furca” Władysław Piszczek, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 218.

Wyniki badań ustalono na podstawie próby wody pobranej w dniu 15 października 2019 r..

Badania przeprowadzone wykazały przekroczenia:

Kod próbki	Oznaczenie	Wynik	Wartości dopuszczalne, jednostka
1398/W/N	Liczba bakterii grupy coli	16 [9; 29]	0 (jtk/100ml)

*Bakterie grupy coli zostały uznane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Gatunki tj. Serratia fonticola, Rahnella aquatilia, Buttiauxella agrestis, wykrywane w kale rzadko lub nie wykrywane wcale, posiadają zdolność do rozmnażania w wodzie do picia o stosunkowo wysokiej jakości. Bakterie te nie powinny występować w dostarczanej uzdatnianej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.*

*Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód mogą być bardzo poważne, gdyż mogą powodować choroby przewodu pokarmowego lub choroby zakaźne. W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów bakteriologicznych, zarządcy wodociągów mają obowiązek podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody, aby w jak najszybszym czasie zniwelować potencjalne zagrożenia zdrowotne niesione przez wodę zanieczyszczoną mikrobiologicznie.*

**Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych ale może być używana do spłukiwania toalet oraz do celów PPOŻ.**

Kierownik Referatu  
Środowiska i Gospodarki Odpadami

*A. Poray*  
mgr inż. Alina Poray Zbrożek