

<b>PROJEKTOWAŁ:</b> MGR INŻ. ANDRZEJ JAROSZ NR UPR. MAP/0286/PWBS/16 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	
<b>ADRES INWESTYCJI:</b> JURGÓW 18, 34-532 JURGÓW	<b>NR RYS.</b> 1
<b>INWESTOR:</b> GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA, UL. DŁUGA 144	<b>SKALA:</b> -
<b>TEMAT:</b> TECHNOLOGIA KOTŁOWNI	<b>DATA:</b> VII/2019
<b>OBIEKT:</b> MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JURGOWIE	<b>STADIUM:</b> P d
<b>PRACOWNIA SANITARNIA</b> MGR INŻ. ANDRZEJ JAROSZ tel. 724471414 mail: instal.hvac@gmail.com	

1. KOCIOŁ 5 KLASY 50 KW Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM
2. ZASOBNIK C.W.U. POJ. 300 DM3 TYP SWW Z DWOMA WĘZŁOWNICAMI SPIRALNYMI W DOLNEJ CZĘŚCI ZBIORNIKA
3. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE TYP SP50/100/110
4. POMPA OBIEGOWA MAGNA 3 40-60 FPN GRUNDFOS LUB RÓWNOWAŻNA
5. POMPA OBIEGOWA MAGNA 3 32-80 GRUNDFOS LUB RÓWNOWAŻNA
6. POMPA OBIEGOWA ALPHA 1L 20-40 GRUNDFOS LUB RÓWNOWAŻNA
7. ZAWÓR MIESZAJĄCY KULOWY (1213704-HERZ) Z SIŁOWNIKIEM (1771257-HERZ) LUB RÓWNOWAŻNY
8. NACZYNIĘ OTWARTE POJ. 40 DM3
9. ZAWÓR ODCINAJĄCY
10. FILTR SIĄTKOWY
11. CZUJNIK TEMPERATURY

**LEGENDA**

